

COMMISSION
**« INFRASTRUCTURES, VOIRIE, TRAVAUX,
PATRIMOINE, URBANISME »**

**Samedi 19 septembre 2026 à 10^h sur site de
stockage rue Philippe**

Membres présents :

Jean-Michel SPANAGEL, Léa BREMONT, Viviane JACQUEMART, Claudine HENRY, Denis MOREAU, Jérémy RICHY, Yves RAMOS et Antoine RENAUD.

Membre excusé :

Serge HIET et Nathalie ROUSSEL-MORIN

1. Réfection de la zone de stockage de matériel communal RUE PHILIPPE :

Jean-Michel SPANAGEL expose la demande de monsieur le Maire et des employés communaux, à savoir :

1. Construire un carport en fond de zone sur la largeur pour stocker le matériel « lourd » à l'abri des intempéries avec possibilité de stockage des matériels « légers » en hauteur.
2. Installer un container maritime sur le côté droit de la zone pour le stockage des matériels qui doivent être à l'abri et enfermés à clé.
3. Voir pour l'installation d'un réservoir d'eau de pluie récupérée du carport.

La commission décide :

- ⇒ De privilégier un carport en ossature bois plutôt que métallique pour rester dans l'optique de construction vertueuse de la commune. Il serait de toute la largeur de la zone sur une profondeur minimum de 4m avec un accès direct au droit de la porte pour éviter les manœuvres fastidieuses. La pente de toit devra être côté cour pour éviter un chaineau côté mur du voisin source éventuelle de problèmes (fuite d'eau, dégradation du mur du voisin).
- ⇒ Dans le but de ramener rue Philippe le matériel plus « fragile » stocké actuellement dans la grange du presbytère, on pourrait installer un deuxième container à côté du premier. Nous pourrions ainsi stocker les tables et les bancs qu'on utilise pour les manifestations de la commune.
- ⇒ Il faudrait stabiliser le sol pour pouvoir rouler avec un transpalette dans la zone et prévoir une petite rampe pour l'accès aux containers. Peut-être prévoir un sol pavé drainant.
- ⇒ De prévoir des supports muraux pour le stockage des échelles (sur la gauche de la zone, côté micro-station du local pompier).
- ⇒ Pour le stockage d'eau de pluie, la commission préférerait étudier un stockage de plus grande capacité, enterré près des ateliers communaux avec la construction d'une petite aire de lavage pour les tondeuses, tracteur etc. ce qui permettrait d'utiliser de l'eau de pluie pour le nettoyage du matériel.
- ⇒ Une partie de la commission se rend au presbytère pour estimer le volume du matériel à stocker.

La réunion s'achève à 11h30.